

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» города Сосновый Бор

188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
Проспект Героев, д.7

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2017 год



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»
Н.С. Долгополова
«16» февраля 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 14

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» города Сосновый Бор
- 1.2. Адрес объекта: 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: типовое двухэтажное здание площадью 2466,10 кв.м. Двухэтажное здание построено в 1984 году.
Общая площадь территории 4 697,10 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да.
- 1.4. Год постройки здания: 1984, последнего капитального ремонта: —
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере выделения финансирования, сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» города Сосновый Бор (МБДОУ «Детский сад № 4»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д. 7
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование, организация присмотра и ухода
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети дошкольного возраста, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: Численность переменного состава (детей, сотрудников, посетителей) максимально – 346 чел. Из них 61 человек – списочный состав сотрудников, 285 человек – воспитанников.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Учреждение расположено в придомовой территории Проспекта Героев.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (У, О, К, С), ВНД-И (Г)</i>

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль маршей лестниц, в санитарно-гигиенических помещениях, при необходимости оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами, снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории.

Вход в здание (однотипные группы расположенные на первом этаже):

при оборудовании отдельного входа в группы, в качестве основного для МНГ предусмотреть соответствие нормативным требованиям (СП 59.13330.2012);

установить пандус на высоту входной площадки; увеличить габариты входной площадки (220x220 см); установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (0,8-1.1м).

Вход в здание (главный вход):

установить пандус на высоту входной площадки; установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (0,8-1.1м).

Путь (пути) движения внутри здания:

нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зоны обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах колясках); снизить высоту порогов (не более 1.4см.) при необходимости передвижения по внутренним лестницам инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.; обозначить на мнемосхемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (5.5.2 СП 59.13330.2012).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура или другие индивидуальные беспроводные устройства п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); при необходимости установить аналогичные информационные системы в группах; при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).

Санитарно-гигиенические помещения:

в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины, в индивидуальных кабинках дополнительно установить кнопку экстренной помощи.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» февраля 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № 14 от «16» февраля 2017г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

- 1.1. Наименование (тип) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Детский сад № 4» города Сосновки Бор
- 1.2. Адрес объекта: 188141, Ленинградская область, г. Сосновки Бор, Пролетарский переулок, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание многоквартирное (общественное) здание, площадью 2406,10 кв.м.
Двухэтажное здание д.ч.строения в 1984 году.
Общая площадь территории: 4197,10 кв.м.
- наличие проезжающей железной дороги (ж.д. станция)
1.4. Год постройки здания: 1984, вид работ: капитальный ремонт
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере необходимости (указать организацию, ответственную за проведение работ)
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Детский сад № 4» города Сосновки Бор (МБДОУ «Детский сад № 4»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188141, Ленинградская область, г. Сосновки Бор, Пролетарский переулок, д. 7
1.8. Основание для нахождения объекта (государственное учреждение, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ, Ленинградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188141, Ленинградская область, г. Сосновки Бор, ул. Ленинградская, д. 40

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (образование, здравоохранение, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, производственная сфера и сфера услуг, другие)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные, образовательные услуги и уход
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, в дневное время пребывания, в т.ч. пребывания на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переувраченные и с врожденными заболеваниями; нарушениями слуха, нарушениями интеллектуального развития
- 2.6. Планы на будущее: доскопичность реализации обязательств в рамках существующих программных мероприятий. Максимально возможное качество работы, соблюдение