



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»
Н.С. Долгополова
«16» февраля 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 14

Ленинградская область г. Сосновый Бор

«16» февраля 2017 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» города Сосновый Бор
- 1.2. Адрес объекта: 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: типовое двухэтажное здание площадью 2466,10 кв.м. Двухэтажное здание построено в 1984 году.
Общая площадь территории 4 697,10 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да.
- 1.4. Год постройки здания: 1984, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере выделения финансирования, сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» города Сосновый Бор (МБДОУ «Детский сад № 4»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование, организация присмотра и ухода.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
Учреждение расположено в придомовой территории Проспекта Героев.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Дополнительная информация:

Описание территории Учреждения (из паспорта массового пребывания людей на объекте):

Детский сад построен на песчаной дюне. Территория благоустроена, имеет ограждение, ворота выходят на Проспект Героев (д.5 и 27) и на Проспект Героев (д.11). Основной вход (выход) через калитку и ворота со стороны Проспекта Героев (д.27 и 11), дополнительный вход в здание со стороны Проспекта Героев д.5 (ворота закрыты на замок), запасные (эвакуационные) входы (выходы) имеются в группах на первом этаже (13 входов). В дневное и ночное время ворота закрыты на замок. Открытие ворот для въезда на территорию специального автотранспорта находится под контролем дежурных администраторов.

По периметру ограждение территории Учреждения составляет 450 м.; имеется 4 видеокamеры внешнего наблюдения всей территории Учреждения. Осуществляет видеонаблюдение охранная организация «Эспадон», находящееся по адресу Красных Фортov, д. 24; охрану здания и территории осуществляет охранная организация «Эспадон»; имеется кнопка тревожного вызова, сигнал от которой идет на пульт охранной организации «Эспадон»; вызов полиции осуществляется по тел. - 02 или через дежурную часть по тел. - 2-26-65; на территории Учреждения имеются фонари освещения, которые расположены на всех прогулочных участках и дорожках в количестве – 36 штук, что позволяет освещать всю территорию места массового пребывания людей на достаточном уровне. Электроснабжение производится с трансформаторной подстанции ТП 2-6, ТП 2-7. Имеется резервное питание, от жилых домов со стороны улицы Высотной, но электропитание - не аварийное.

Описание зданий, сооружений, дорожных коммуникаций, находящихся в непосредственной близости с местом массового пребывания людей:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Сосновоборская детская школа искусства им. О.А. Кипренского», место массового пребывания людей, с юго-западной стороны на расстоянии 100 м.

- Жилые дома со стороны Проспекта Героев, 9-ти этажные дома (5 домов) на расстоянии 20-40 м., окружают территорию здания.

- Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции): ул. Афанасьева – 50 м; ул. Космонавтов – 150 м; .

- Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды): железнодорожная платформа «Калище» - 2000 – 2500 м.

- Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы): вертолетная площадка (территория в/ч 2133) – 1000 м.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У, О, К, С), ВНД-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль маршей лестниц, в санитарно-гигиенических помещениях, при необходимости оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами, снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории.

Вход в здание (однотипные группы расположенные на первом этаже):

при оборудовании отдельного входа в группы, в качестве основного для МГН предусмотреть соответствие нормативным требованиям (СП 59.13330.2012); установить пандус на высоту входной площадки; увеличить габариты входной площадки (220x220 см); установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (0,8-1.1м).

Вход в здание (главный вход):

установить пандус на высоту входной площадки; установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (0,8-1.1м).

Путь (пути) движения внутри здания:

нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зоны обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках); снизить высоту порогов (не более 1.4см.) при необходимости передвижения по внутренним лестницам инвалидов использующих кресла-коляски приобрести мобильный подъемник; информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.; обозначить на мнемосхемах

пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (5.5.2 СП 59.13330.2012).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура или другие индивидуальные беспроводные устройства п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); при необходимости установить аналогичные информационные системы в группах; при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).

Санитарно-гигиенические помещения:

в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины, в индивидуальных кабинках дополнительно установить кнопку экстренной помощи.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Приложение 1

1.3	Состояние	нет				
1.4	Помехи (шум, вибрация)	нет				
1.5	Автомобиль и парковка	нет				- выделены места для парковки инвалидов, оборудованы с.р. соответствующим международным символом
	СЫЩИЕ требования к					

11. Технические условия